



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát

Č. j:KRPT-26371/ČJ-2015-070406

Nový Jičín 4. února 2015

Počet listů :1

Příloha : 1/PD

Ing. arch. Tomáš Kudělka
Kunín 104
Kunín

Vyjádření k PD „Územní studie pro zastavitelnou plochu 6 Z/ 5 B-RD, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína“ - studie.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku prevence, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích **nemá námitek** z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedené stavbě.

V souvislosti se zástavbou území bude splněna podmínka vyhl. č. 501/2006 Sb. Projektant bude odpovídat za průjezdnost (obalové vlečné křivky) a možnost otočení všech vozidel, které do lokality budou zajíždět.

Zpracoval : por. Bc. Petr Londín, komisař


por. Mgr. Jaromír STECULA
vedoucí Dopravního inspektorátu

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

www.policie.cz

Tel.: +420 974 735 258
Fax: +420 974 735 928
Email: njdi@mvr.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 23.2.2015
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP/14203/2015
SPIS. ZNAČKA: 14203/2015
VYŘIZUJE: Ivana Boková
TELEFON: 556768265
MOBIL:
E-MAIL: ibokova@novyjicín-town.cz
DATUM: 11.03.2015

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 KUNÍN

Územní studie pro zastavitelnou plochu 6 Z / 5 B-RD, k.ú. Petřkovice u Starého Jičina - souhrnné vyjádření odboru z hlediska přenesené působnosti

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Ing. Eva Bártková)

Městský úřad Nový Jičín (dále „městský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1, písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) konstatuje, že k územní studii nevydává závazné stanovisko.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)

Předložená dokumentace řeší Územní studii pro zastavitelnou plochu 6 Z / 5 B-RD v k.ú. Petřkovice u Starého Jičina na pozemcích parc. č. 624/2, 624/7, 627/1, 628/1, 629 (trvalý travní porost) a 624/4 (ostatní plocha). Pozemky parc. č. 624/2, 624/7, 627/1, 628/1, 629 jsou součástí zemědělského půdního fondu. Studie je zpracována na plochách, které jsou platným územním plánem pro Obec Starý Jičín vymezeny jako zastavitelné plochy.

Městský úřad Nový Jičín, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany ZPF dle § 15 odst. d) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) sděluje, že studií nejsou dotčeny kompetence svěřené zákonem o ochraně ZPF zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Hůlová)

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. b), c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), a § 76, 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě žádosti podané dne 23.2.2015, předložených a doplněných podkladových materiálů, se znalostí místních

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB a. s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 19 - 326801 / 0100 (přijmy)
č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

po, st 8.00 – 17.00 hod.
út, čt 8.00 – 15.00 hod.
pá 8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek - pro předem ohlášené návštěvy
pátek - jen pro bezodkladná podání a platby

od 11.00 – do 12.00 hod. – provoz částečně omezen (přestávka)

<http://www.novy-jicin.cz>

e-mail: posta@novyjicín-town.cz

e-podatelna: e-podatelna@novyjicín-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222

fax: 556 768 289

podmínek v dotčené lokalitě a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny tímto
s o u h l a s n í
s předloženým návrhem Územní studie pro zastavitelnou plochu **6 Z / 5 B-RD** zpracované pro pozemky parc. č. 624/2, 624/4, 624/7, 627/1, 628/1, 629 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína.

Odůvodnění:

Návrh územní studie je zpracován v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny v území, které je součástí přírodního parku Podbeskydí se zachovanými mimořádnými přírodními a krajinnými hodnotami. Řešená lokalita navazuje na stávající zástavbu sídla. Omezení výšky staveb na 9 m nad rostlý terén a maximální stavební využití pozemků v plochách (30 % pozemku rodinného domu) může zaručit začlenění budoucích stavebních aktivit do prostředí při dané konfiguraci terénu také z dálkových pohledů.

Přestože umístění výsadeb vzrostlých stromů, které je zpravidla ze strany orgánu ochrany přírody při zpracování územních studií pro zajištění harmonického měřítka a vztahů v krajině, jakož i k posílení ekologické stability, druhové rozmanitosti území, zvýšení pohody bydlení a zlepšení podmínek kvality ovzduší nárokováno, je zde znemožněno vedením inženýrských sítí (vodovod a vedení NN) v ploše vymezeného veřejného prostranství, nepovažujeme v daném případě s ohledem na hodnotu a dochovaný stav okolního prostředí (především lesní komplexy východně od lokality) za nezbytné tento požadavek na základě zákona o ochraně přírody a krajiny uplatnit.

Realizaci výstavby podle územní studie po jejím projednání a zapsání nebude v zastavitelné ploše dle schváleného územního plánu snížena (negativně změněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti a negativní ovlivnění dalších zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecné druhové ochrany rostlin a živočichů včetně ochrany volně žijících ptáků, ochrany dřevin rostoucích mimo les, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se nepředpokládá.

5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Mgr. Jiří Schindler)

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon), vydává pro žadatele, kterým je **ing. arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, IČO 27835511**

s o u h l a s podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona s Územní studií pro zastavitelnou plochu 6Z/5 B-RD k.ú. Petřkovice u Starého Jičína.

Odůvodnění:

Územní studie řeší výstavbu rodinných domů na pozemcích 624/2, 624/4, 624/7, 624/1, 628/1 a 629 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína. Rodinné domy jsou navrženy min. 30m od lesního pozemku p.č.635/5. Uvedena vzdálenost je dostačující, aby nedošlo k omezení plnění funkcí lesa. Studii požadujeme doplnit o omezení zastavitelnosti plochy tak, aby u lesa zůstal manipulační prostor min. 5 m a nedošlo k oplocování lesa a neomezilo hospodaření v lese.

6. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Ing.Jaroslava Petřkovská)

Návrh Územní studie pro zastavitelnou plochu 6 Z / 5 B-RD v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína na pozemcích parc. č. 624/2, 624/7, 627/1, 628/1, 629 a 624/4 k.ú. Petřkovice u Starého Jičína je řešen ve dvou etapách. Studie je zpracována na plochách, které jsou platným územním plánem pro Obec Starý Jičín vymezeny jako zastavitelné plochy.

I.etapa navrhuje plochu pro dva rodinné domy. Zásobování vodou řešeno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Odkanalizování navrženo napojením srážkových i přečištěných vod z DČOV novou dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace.

II. etapa navrhuje 6 RD, které budou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu a splaškové vody budou akumulovány v jímkách na vyvážení.

Z hlediska vodohospodářských zájmů chráněných zák.č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších uplatňujeme následující podmínky:

- Ověřit dostatečnou kapacitu vodovodu pro veřejnou potřebu pro obě etapy zastavitelných ploch.
- Provéřit technický stav a kapacitu stávající dešťové kanalizace, do které mají být napojeny dešťové vody a přepady odpadních vod ze dvou domovních čistíren, tak aby byla garantována možnost změny užívání dešťové kanalizace na kanalizaci jednotnou. Přečištěné vody z navržených domovních čistíren nelze odvádět dešťovou kanalizací.
- Respektovat stávající podzemní vodní zdroje v zájmovém území tj. zdroj vody pro veřejné zásobování vodou vč. ochranného pásma a domovních studní tak, aby nedošlo k ohrožení kvantity a kvality vody ve zdrojích.
- Přeložky vodovodu pro veřejnou potřebu a stavbu nové kanalizace navrhovat do veřejných prostranství, tak aby bylo zachováno jejich ochranné pásmo v rozsahu §23 zák.č. 274/2001 Sb. v platném znění.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
741 11 NOVÝ JIČÍN 139

„otisk úředního razítka“

Ing.Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy:
PD

Dále obdrží (bez příloh):
Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPS



**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 557593/15

Číslo žádosti: 0115 327 547

**Důvod vydání Vyjádření: Zjednodušené územní řízení k rozhodnutí -o umístění stavby, -
o změně využití území, -o změně stavby**

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 23. 3. 2017.

Žadatel	Tomáš Kudělka Ing. Arch.	
Stavebník	Simon Nytra	
Název akce	Územní studie pro zastavitelnou plochu 6 Z / 5 B-RD, k.ú. Petřkovice u Starého Jičína	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Starý Jičín
	Kat. území / č. parcely	Petřkovice u Starého Jičína

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - **Karel Dombrovský, tel.: 59 668 2977, 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@o2.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost O2 Czech Republic a.s. souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno ve zjednodušeném územním řízení. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinna dodržet Podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou součástí tohoto Vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.



Číslo jednací: 557593/15

Číslo žádosti: 0115 327 547

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *O2 Czech Republic a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *O2 Czech Republic a.s.* na asistenční lince 14 111.

Vyjádření vydala společnost *O2 Czech Republic a.s.* dne: 23. 3. 2015.

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336

197

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK, a to prostřednictvím POS.

2. Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 1., zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

4. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

6. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

2. Na trasách podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.



Příloha k Vyjádření č.j.: 557593/15

Číslo žádosti: 0115 327 547

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- (with diagonal lines) ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- (with diagonal lines) ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- (with diagonal lines) ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → → → ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- (with wavy lines) ..nadmerní sítě
- (with wavy lines) ..nadmerní sítě cizí
- (with wavy lines) ..podzemní sítě cizí
- • • • • ..neprovozované sítě
- (with dots) ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- (dashed) ..kolektor, kabelovod

[Handwritten signature]
 O2 Czech Republic a.s.
 Za Brumlovkou 266/2
 140 22 Praha 4 - Michle
 IČ: 60193336
 DIČ: CZ60193336



ŽADATEL

Tomáš Kudělka

NAŠE ZNAČKA
0200375530

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
27.10.2015

Pro: **Stavební řízení**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Územní studie pro zastavitelnou plochu 6Z/5B-RD

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200375530 ze dne 27.10.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 27.10.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území



ŽADATEL

Tomáš Kudělka

NAŠE ZNAČKA
0100485675

VYŘIZUJE/ LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
27.10.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Územní studie pro zastavitelnou plochu 6Z/5B-RD

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100485675 ze dne 27.10.2015, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 27.04.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti


ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň



Platí pouze se sdělením číslo 0100485675.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1kV	Stanice do 52 kV - stožárová
Nadzemní vedení NN do 1kV	Stanice do 52 kV - zděná
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)
Nadzemní vedení VN do 35 kV	Probíhající investice ČEZ Distribuce
Podzemní vedení VVN 110kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
Nadzemní vedení VVN 110kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
NN přívod odběratele	Hranice katastrálního území
Cizí energetické vedení	
Zájmové území	